

ООО «ЭнергоСервисГарант»
СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору. Межрегиональное технологическое управление рег. № 5172-2 от 30.09.2016 г.
Срок действия до 30.09.2019 г.

Заказчик:	Частное лицо Иванов И.И.
Объект:	Индивидуальная квартира
Адрес:	г. Москва, ул. Краснобогатырская, 51, кв.56
Дата проведения измерений:	15 января 2018 г.

Перечень  
испытательного оборудования и средств измерений (СИ и СО)  
применявшихся при проведении измерений и испытаний.

№ п./п	Наименование СИ или ИО и тип	Заводской №	Характеристика	Класс точности %	Дата следующей проверки	№ аттестата	Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
1.	Измеритель параметров эл.установки MI 3102H VT	14120549	0,00-1000 МОм, -10 ГОм 1 МОм, 1000 В, 10 МОм, 2500В, 10,30,100,300,500,1000 мА, +/- 0,1*dIn.. (АС, А), 0,00-19,99 9Ом), +/- (0,05xZ+5 ед. мл.р.) 0,00 (А)- 24,4 9кА). +/- (0,05xZ+5 ед. мл.р.)	1,5	21.05.2019г	3449	ФГУП «ВНИИМС»
2.	БАММ-1	1252	80-106 кПа	0,1	22.02.18г.	615	ФГБУ «Московский ЦГМС-Р»
3.	ТГЦ-1У	0032	0-100%, -55°. +85°С	1,5	22.02.18г.	617	ФГБУ «Московский ЦГМС-Р»
4.	Сатурн М-1	6425	10..14000 А, 0,01–7200 с, 220/380 В,	0,5	04.12.18г	206.1-114-13	ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

Составил: Инженер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Литвинов В.Г.  
(Ф.И.О.)